



RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

Uwagi :

1. Fundamenty posadowić na warstwie z betonu podkład. B10 grub. 10 cm
2. Ławy ciągłe zazbroić podłużnie w sposób ciągły prętami 2x#12(34 GS), oraz 2x4#12(34GS)–dotyczy Ł1A, Ł4A, Ł10A. Strzemiona Ø6 co 30cm. Wysokość ław h=40 cm.
3. Minimalne otulenie zbrojenia fundamentów 5 cm.
4. W stopach fundamentowych w miejscach oznaczonych "SF" zabetonować "wrostki" słupów – pręty #12(34 GS) L=1,00m – wg rys. słupów

BETON KONSTR. B20
BETON podkład. B10
STAL A-III (34 GS)
A-O (StOS-b)

Poziom posadowienia spodu ław :
-2,87 – równo ze spodem ław istniej.
w cz. podpiwniczonej
-1,80; -2,30 – cz. projekt. niepodpiwniczona

Przykład oznaczenia spodu ław :

-2,87

ATELIER >> ZETTA <<		BŁ	17.03.2017
- UL. SURAŃSKA 2/11, 15-422 BIAŁYSTOK - TEL: 0-85 7424949 -		SKALA	1:100
PROJEKT	Przedszkole w Korycinie	RYS.	Nr K1
RYSUNEK	Rzut Fundamentów	PROJEKT WYKONWĄCZY – część konstrukcyjna	
AUTOR	mgr inż. J. Milewski Nr upr. B1179/69 i B1 174/70		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Pawłowski Nr upr. B1 297/68		