

Numer sprawy: **IN.271.5.2017**

Korycin, 27.04.2017 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.5.2017. Nazwa zadania: **Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Korycinie.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Ad dźwig osobowy

Pytanie 1. Czy dźwig z przelotem pod kątem 90 stopni i kabiną 1100x1400 mm spełnia przepisy o osobach niepełnosprawnych – w środku wózek inwalidzki nie obróci się.

Odpowiedź. Należy przyjąć dźwig z kabiną 140x140cm i założyć przesunięcie lewej strony szybu dźwigu o 15cm, wykorzystując duszę biegu schodowego.

Pytanie 2. Czy projektant projektując wystrój dźwigu o przeszklonej kabinie i drzwiach do kabiny nie pomylił się? Nie montuje się przeszklonych kabin i drzwi dźwigu w szybie żelbetowym.

Odpowiedź. Przeszklona nie jest kabina tylko drzwi do dźwigu.

"Drzwi kabinowe automatyczne teleskopowe ze szkła bezpiecznego w obramowaniach ze stali nierdzewnej.

Drzwi szybowe automatyczne teleskopowe ze szkła bezpiecznego w obramowaniach ze stali nierdzewnej.

Wymiary drzwi szerokość: 900 mm, wysokość : 2000 mm.

Wykończenie kabiny; podłoga – wykładzina niepalna, trudnoscieralna, ściany – ze stali nierdzewnej (satyna), jedna ścianka ze szkła bezpiecznego w obramowaniach ze stali nierdzewnej, sufit wykonany ze stali nierdzewnej, kabinie odbojnice i wentylator. "

Ad przesuwne ściany działowe

Pytanie 3. Projektant pisze w opisie technicznym o systemie ścian przesuwnych nie podając producenta.

Odpowiedź. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza wskazania producenta, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Przedmiot zamówienia jest opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń – bez wskazania producenta.

Pytanie 4. Brak rysunku ścian działowych przesuwnych oraz ich zwymiarowania.

Odpowiedź. Ściany w/g rysunku rzutu piętra na całą szerokość pomieszczeń oraz całą wysokość pomieszczenia.

System przesuwnych ścian działowych umożliwia szybki podział pomieszczeń - cechuje go wysoka dźwiękoszczelność, funkcjonalność oraz różnorodność materiałów wykończeniowych.

System składa się z niezależnych modułów jeżdżących po torze umieszczonym w suficie. System nie posiada prowadnic przypodłogowych. Przy składaniu moduły ściany umieszczane są w parkownicy. Wysoka jakość użytych materiałów jak również precyzja montażu zapewniają bezproblemową obsługę i szybką zmianę podziału pomieszczeń, grup konferencyjnych.

W załączeniu - opis przykładowego systemu.

Pytanie 5. *Projektant winien podać rodzaj i producenta płyt HPL (w projekcie) lub płyt MDF (w przedmiarze) ceny jednostkowe płyt na rynku wahają się od 28 zł/m² do 320 zł/m².*

Odpowiedź. W opisie:

"Na piętrze projektuje się połączenie sal: 2/1, 2/2 i 2/3 w system przesuwnych ścian działowych które składają się z niezależnych modułów jeżdżących po torze umieszczonym w suficie. System nie posiada prowadnic przypodłogowych. Przy składaniu moduły umieszczane są w parkownicy. Ściany z wykończeniem z laminatu HPL."

Ad ścianki systemowe w w.c.

Pytanie 6. *Brak rysunku oraz zwymiarowania ścianek w w.c..*

Odpowiedź. W zespołach sanitarnych sal zajęć, wydzielone masek ustępowych zaprojektowano w systemie ścianek giszetowych typu kowbojki, wys. 1,30cm.

Pytanie 7. *Brak określenia systemu w wykonaniu tych ścianek – jakiego materiału konstrukcja, wypełnienie i jakie drzwi do kabin itp.*

Odpowiedź. W zespołach sanitarnych sal zajęć, wydzielone masek ustępowych zaprojektowano w systemie ścianek giszetowych typu kowbojki, wys. 1,30cm.

Pytanie 8. *Proszę o wyjaśnienie i uszczegółowienie parametrów (projekt lub rysunki) wyposażenia zaplecza kuchennego i sali zabaw.*

Odpowiedź. W załączeniu rysunek technologii z wyposażeniem kuchni. Elementy sali zabaw - stabilny stół z blatem 25 mm i metalowych nogach z regulacją 1-3 – szt. 16, krzesło – szt. 30, tablica interaktywna/zestaw multimedialny – szt. 1, materac rehabilitacyjny – szt. 1, suchy basen – szt. 1.

Pytanie 9. *Podanie parametrów ścian mobilnych tj. wymagania akustyczne oraz p.poż. - klasa niepalności.*

Odpowiedź. W załączeniu przykładowa ściana mobilna. Szerokość wysokość w/g rysunku piętra, uwzględniając rozwiązania systemowe np. system przesuwny, parkowanie ściany. Wykończenie ścianki: okładzina HPL lub CPL, kolor ścianki dopasować do okładziny drzwi wejściowych do pomieszczenia, ścinka bez drzwi, izolacja akustyczna min 48dB, tor prosty. Klasyfikacja ogniowa jest nie wymagana, ściana jest urządzeniem nie elementem stałym. Natomiast należało by przyjąć klasę zgodnie z PN-EN 13501-1:2008, trudno zapalne.

Pytanie 10. *W punkcie 18. d) sufit podwieszany w pom. kuchni i jadalni należy wykonać sufit na wysokości 3,05 m a na rys. przekrój wysokość pomieszczenia wynosi 3,04 i 2,51 i jest strop żelbetowy.*

Odpowiedź. W pomieszczeniu jadalni bez sufitu podwieszanego, w części kuchennej min. 2,50m od wykończonej posadzki.

Pytanie 11. *Sprecyzowanie rodzaju materiału do wykonania rusztu i szalówki drewno czy deska kompozytowa w pkt. 2.c. jest szalówka drewniana w pkt. 21 i na rys. elewacji deska kompozytowa.*

Odpowiedź. Wykończenie okładziny zewnętrznej wyłącznie z deski kompozytowej, ruszt według przyjętego systemu dla okładziny, okładzina i system montażu zgodny z ITB.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego


WOJT
Mirosław Lech

GMINA KORYCIN
16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a
REG. 050659361, NIP 5451686835
tel. (85) 722-91-81, fax. (85) 722-91-80