PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEPUSTU 1:50



OPORNIK BETONOWY 15 X 22 CM
ŁAWA BETONOWA KLASY C-12/15, GRUB. 15 CM

PROJ. UMOCNIENIE SKARP ROWU
BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 16/20 CM
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GRUB. 10 CM

ISTNIEJĄCY PRZEUST RUROWY
Z HDPE, FI 40 CM L=7 M

PROJ. UMOCNIENIE DNA ROWU
BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 16/20 CM
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ GRUB. ŚRED. 10 CM

PROJ. KASKADA Z KOSTKI KAMIENNEJ NIEREGULARNEJ 15/17CM
ŁAWA BETONOWA KLASY C-20/25, GRUB. 20 CM

PROJ. UMOCNIENIE DNA WYLOTU
BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 16/20 CM
NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4 GRUB. 10 CM
Z WYPEŁNIENIM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

PŁYTA POKRYWOWA DO STUDNI FI 1200 MM Z WYPEŁNIENIEM
OTWORU TŁUCZNIEM FRAKCJI 40/63 MM
PODKŁAD Z BETONU KLASY C- 12/15 GRUB. 15 CM

POBOCZE ŻWIROWE WG ZAŁ NR 2.3
NADSYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM
ZASYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM GRUB. 15 CM

STUDNIA REWIZYJNA (KONSERWACYJNA) Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 CM SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA
NORMY PN-EN 1917:2004, Z OSADNIKIEM GŁĘB. OK.50 CM, POKRYWA I WŁAZ ŻELIWNY PRZEJAZOWY
KLASY D-400. REGULACJA WŁAZU Z ZASTOSOWANIEM PIERŚCIENI WYRÓWNAWCZYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

NAWIERZCHNIA ZJAZDU WG ZAŁ. NR 2.3
ZASYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM GRUB. 20 CM , NAD RURĄ GRUB. 10-20 CM
PRZEPUST Z RUR PEHD FI 60CM KARBOWANYCH DŁUGOŚCI 6.15 + 8.15 = 14.30 M
PODSYPKA Z PIASKU GRUBEGO GRUB. 15 CM STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
DO WSKAŹNIKA MIN. 0.98. GÓRNA WARSTWA GRUB. 5 CM UŁOŻONA LUŹNO
ŁAWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm= 2.5 MPa, GRUB. 25 CM
PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME GRUPY NOŚNOŚCI G4 (PIASEK GLINIASTY, GLINA PIASZCZYSTA)

POBOCZE ŻWIROWE WG ZAŁ NR 2.3
NADSYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM
ZASYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM GRUB. 15 CM

PROJ. UMOCNIENIE SKARPY WYKOPU WOKÓŁ WYLOTU PRZEPUSTU
BRUKIEM KAMIENNYM WYS. 16/20 CM NA PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ
GRUB. ŚRED.10 CM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B, 1:25



GEOWŁÓKNINA WZMACNIAJĄCO-SEPARACYJNA
O WYTRZYMAŁOŚCI NA ROZCIĄGANIE > 13 kN/m2

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA
NA PODSYPCE PIASKOWEJ

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31.5 MM
STABLIZOWANEGO MECHANICZNIE

NASYP Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO
LUB WYMIANA GRUNTU MIN. GRUB. 35 CM

PRZEPUST Z RUR PEHD FI 60 CM, KARBOWANYCH O SZTYWNOŚCI MIN. 8 kN/m2

ZASYPKA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ FRAKCJI 0/20 MM
ZAGĘSZCZANA WARSTWAMI DO WSKAŹNIKA MIN. 0.98

PODSYPKA PIASKOWA GRUB. 15 CM ZAGĘSZCZANA MECHANICZNIE
DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA - MIN. 0.98 (MIN. 0.95 BEZPOŚREDNIO PRZY RURZE).
GÓRNA WARSTWA GRUB. 5 CM USYPANA LUŹNO

ŁAWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm= 2.5 MPa

PODŁOŻE GRUNTOWE RODZIME - GRUPY NOŚNOŚCI G4 (piasek gliniasty, glina piaszczysta)

UWAGA:

WYKONANIE PRZEPUSTU POD ZJAZEM
WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM I
"ZALECENIAMI PROJEKTOWYMI I
TECHNOLOGICZNYMI DLA PODATNYCH
DROGOWYCH KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH" , IBDiM 2006

Inwestor

GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN - MILEWSZCZYZNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ WE Wsi MILEWSZCZYZNA Gmina KORYCIN	Data	28.10.2016
		Skala	1:50, 25
		Nr rys.	2.4
Tytuł Rysunku	RYSUNEK ROBOCZY PRZEPUSTU POD ZJAZDEM NA DROGĘ GMINNĄ DOJAZDOWĄ	PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWY	

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<

ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Prałulińska 10/2, 03-511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e-mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / Izba	podpis
Projektant Dróg	mgr inż. Krzysztof Szmidt	Bł. 31/ 90 PDL/BD/1494/01	
Sprawdzający Dróg	mgr inż.Benedykt Kwiatkowski	Bł. 204/89 PDL/BD/0802/01	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE