

ROZDZIELNICA NATYNKOWA IP65

DRZWICZKI Z ZAMKIEM

$$P_i = 42,3kW$$
$$k_j = 0,8$$
$$P_s = 33,8kW$$
$$\cos\varphi = 0,92$$
$$I_N = 53,1A$$

Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania
Układ sieci TN–S 400/230V

Inwestor

GMINA KORYCIN, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin

Nazwa i adres Obiektu budowlanego	PARK KULTUROWY KORYCIN - MILEWSZCZYZNA ZESPÓŁ EDUKACYJNO-TURYSTYCZNY Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ WE Wsi MILEWSZCZYZNA Gmina KORYCIN	Data	28.10.2016
		Skala	- - -
		Nr rys.	E12
Tytuł Rysunku	Schemat zasilania - rozdzielnica RW		PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowania

A T E L I E R >> Z E T T A <<
ul. Suraska 2/11, 15–422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e–mail: zetta@zetta.com.pl
ul. Pratulińska 10/2, 03–511 Warszawa, tel: 22 812 64 67, fax: 22 812 47 48, e–mail: atelier@zetta.com.pl
www.zetta.com.pl

		nr uprawnień / izba	podpis
Projektant Inst. elektryczne	mgr inż. Wojciech Grudziński	BŁ 138/92	

PROJEKT chroniony prawem autorskim – zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24,poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu – ZABRONIONE