



LEGENDA:

- Uziom otokowy, bednarka FeZn 30x4
- Instalacja odgromowa projektowana drut stalowy ocynkowany Ø8mm montowany na wspornikach dystansowych
- Projektowane złącze kontrolne
- Połączenie skręcane lub spawane
- Maszt kominowy h=3m
- Maszt odgromowy ze zwodem izolowanym h=4m

BIURO PROJEKTOWE:	Biuro Usług "KONSUL BUD" w0Y kquc'324.'38/322'Uqm>6r:'\gr0933'93"2: "PARK KULTUROWY KORYCIN - MILEWSZCZYŻNA " - REMONT I ODBUDOWA UVQFQ' ['Y TC\ ' \ PCRTCY 'KMP KGL EGI Q MURU KAMIENNEGO I BRAM WJAZDOWYCH NA F\ KC/ MCEJ 'Q'P WO GT\ G'GY K GP ELKI TWP V' Y 38B4'K64''\ GURQ\ WHQNY CTE\ P GI Q\ G \ O KCP 'URQUQDWW [VMQY CP IC'P C'EGNG GF WMCEIKV[T[UV[E\ P GLY 'QDT' DKGY UK MILEWSZCZYŻNA, GMINA KORYCIN	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUD.:		
PRZEDMIOT I SKALA RYSUNKU:	RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA SKALA 1 : 100	RYS. E-5 data: 28.10.2016
Autor projektu: Nr. upr. bud.	mgr inż. Wojciech Grudziński D/ '35: Ł 4 PDL/IE/0416/01	
Urtey f el e{< Nr. upr. bud	mgr inż. Marek Jodkowski D/ '85Ł4 PDL/IE/0017/06	