

Numer sprawy: **IN.271.1.2014**
Korycin, 24.07.2014 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IN. 271.1.2014
Nazwa zadania: **Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 1307B, 1313B, 1316B, na terenie gmin Korycin i Janów.**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Dotyczy drogi pow. Nr 1307B

Pytanie 1.

Prosimy o podanie sztywności obwodowej rur HDPE na przepusty pod koroną drogi i pod zjazdami.

Odpowiedź.

Klasa sztywności obwodowej rur SN 8 (8kPa) tak jak jest podane w przedmiarach.

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST.

Odpowiedź.

SST na drogę nr 1307B była zamieszczona łącznie z innymi materiałami dokumentacji przetargowej, nie zachodzi potrzeba ponownego zamieszczenia.

Pytanie 3.

Prosimy o ponowne zamieszczenie załącznika nr 7 ponieważ jest nieczytelny.

Odpowiedź.

Po sprawdzeniu na wszystkie możliwe sposoby - SIWZ oraz wszystkie załączniki, w tym załącznik nr 7 są czytelne i nie ma potrzeby ich ponownej publikacji.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Kierownik Zamawiającego

WÓJT

Mirosław Lech